



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА**

Управление жилищно-

коммунального хозяйства

ул. Горького, д. 95-а, г. Владимир, 600026

тел. 4922 53 18 98, факс 4922 53 37 60

e-mail: ugkh@vladimir-city.ru

http://www.vladimir-city.ru

на № _____

от _____

Представителю по доверенности
АО «Владимирские коммунальные
системы»

Т.Д. Беловой

ул. Батурина, д. 30,

600017, г. Владимир

**Замечания и предложения
по актуализации схемы теплоснабжения**

1. По форме.

Выполнить утверждаемую часть в формате OpenOffice.

Наименования ТСО - АО «Владимирская газовая компания».

Наименование ТСО - ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».

2. Актуализацию провести в период до 2027 года (первая очередь, на который определены первоочередные мероприятия ГП).

3. Раздел 1-2

16. Где котельные ДБСП, МУЗ КБ «Автоприбор», Семашко, 4, Белоконская,

Исправит присоединенную нагрузку по ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на 13,35 Гкал/час: отопление — 11,32 Гкал/час, ГВС — 2,03 Гкал/час

4. Раздел 3 (стр. 70 — стр. 107).

Информация указывается в отношении теплоносителя, реализация которого осуществляется по регулируемым ценам (п.9(1) ПП № 154).

5. Раздел 4. (стр. 108 — 109) — исключить.

Развитие системы теплоснабжения города предусмотрено в мастер-плане, утвержденном главой администрации города в 2013, при утверждении схемы.

Предлагаемое мероприятие в данном мастер-плане есть.

При актуализации схемы в 2019 мероприятие по переводу потребителей котельной на ТЭЦ-2 было исключено.

Изменения в данный раздел вносятся в случае изменения ранее принятого варианта развития ТС (п.100 ПрМинэнерго от 05.03.2019 № 212).

6. Раздел 5 (стр. 110 — 115).

п.5.2, 5.3 — разделить на мероприятия по подключению потребителей и по повышению надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения для каждого этапа (п.12 (1) ПП № 154).

Требуется включить объект «Строительство котельной в мкр.Коммунар, мощностью 12 МВт».

п.5.2, 5.3, 6.3 - Конкретные мероприятия по этапам.

Организации не осуществляющие теплоснабжение населения «Крона», «Дельта» исключить (п.119 ПрМинэнерго от 05.03.2019 № 212).

В актуализированной форме не учтены предложения АО «ВКС» 2019 года по техпереворужению котельной ДБСП, реконструкции котельной МУЗ КБ «Автоприбор».

п. 5.7 (в редакции АО «ВКС») - должны быть температурные графики ИТС работающих на общую тепловую сеть (пп. 3 п.11 ПП № 154).

п. 5.3 (в редакции АО «ВКС») - основной вид деятельности ТЭЦ-2 выработка эл. энергии. Приведенные мероприятия касаются данного вида деятельности и в большей части реализуются по тарифу за эл. энергию.

п.5.8 — привести данные мероприятия.

В актуализированной схеме не приведена информация за 2019 год — в части тепловых сетей, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных сетей за период, предшествующий актуализации (67 ПП № 154).

7. Раздел 6 (стр.116 — стр.122).

Мероприятия разделить на 2 категории: для подключения новых потребителей; повышение надежности и энергетической эффективности.

Должны быть мероприятия 2019 — фактическое исполнение.

8. Раздел 8 (стр.124 — стр.127).

По предприятиям ООО «ТеплогазВладимир», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» отсутствует информация по расчету резервного топлива.

9. Раздел 9 (стр.135 — стр.136).

Дополнить п.9.6 — мероприятиями 2019 (факт).

10. Раздел 10 (стр. 137 — стр. 148).

п. 10.1 — выполнить в виде таблицы (приложение № 49 ПрМинэнерго от 05.03.2019 № 212), основание присвоения статуса ЕТО — п. ПП РФ от 08.08.2012 № 808, стр 138 — 141 — исключить.

п. 10.2 — приложить графический материал.

п. 10.3 - исключить.

п. 10.5 — доработать.

Реестр систем теплоснабжения

№ п/п	Теплоснабжающая организация	Источник теплоснабжения	Адрес теплоснабжения	источника
1	ПАО «Т Плюс»	ТЭЦ-2	ул.Большая	

			Нижегородская, д.108
2	АО «ВКС»	Котельная Западного района	Юго-ул.Верхняя Дуброва, д.15-б

11. Раздел 11 в актуализированной схеме не представлен.

Информация о величине тепловой нагрузки, с указанием сроков.

- кот 9В — в случае принятия решения по переводу нагрузок;
- Мукомол — перевод дома № 28 по ул.Элеваторной;
- Магнетон — перевод дома № 26 по ул.Куйбышева.

12. Раздел 12 (стр.149)

Выявленные бесхозные объекты за 2019 год.

13. Раздел 13 (стр.150 — стр.152).

п. 12.6 — что имеют ввиду.

п.12.7 - требует уточнения.

14. Раздел 14 (стр. 153 — стр.183).

15. Раздел 15 (стр.184 — стр.185).

Ценовые последствия для потребителей (население) — предполагаемое изменение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Начальник управления



А.И. Шумник

С.А. Козлов, 53-42-36




С.А. Камарда