



Общество с ограниченной ответственностью
«ТеплогазВладимир»

Адрес места нахождения: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, 1 этаж, помещение 4
ОГРН 1113340010222, ИНН/КПП 3329068590 /332701001, тел: (4922) 40-31-88

Исх. № 03/01-191 от «03» 09 2020г.

Представителю по доверенности
АО «Владимирские коммунальные системы»
Беловой Т.Д.

*Замечания к схеме
теплоснабжения*

Уважаемая Тамара Дмитриевна!

Рассмотрев актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования г. Владимир, размещенную на официальном сайте администрации г. Владимира, направляю следующие замечания.

- 1) Утверждаемая часть, таблица 19, стр. 47 и далее по всему тексту схемы теплоснабжения: адрес источника тепловой энергии котельная Загородная зона г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 29б.
- 2) Утверждаемая часть, таблица 45, стр. 160 и далее по всему тексту схемы теплоснабжения: считаю некорректно принимать за плановый удельный расход условного топлива на период с 2020 по 2037 год фактический удельный расход, сложившийся в 2019 году. На 2020 год постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 11.02.202 № 3/12 для организации установлен норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, в размере: кот. мкр. Юрьеvec 157,8 кг у.т./Гкал и кот. Загородная зона 158,3 кг у.т./Гкал. Таким образом, при плановых расчетах на 2020-2037 гг. необходимо руководствоваться указанными значениями, так как они являются нормативами.
- 3) Утверждаемая часть, таблица 13, стр. 40, п. 36 и п. 37 прошу пояснить расчет фактической присоединенной нагрузки.

Главный инженер

А.Ю. Смирнов